

МУП "Водоканал-Ревда"
Данные лабораторных исследований качества питьевой воды
пгт. Ревда за ноябрь 2021 года

Показатель	Единица измерения	Норматив показателя по СанПиН 1.2.3685-21	Средние значения за месяц*	
			Перед поступлением в распределительную сеть	В распределительной сети
Лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г. Могочегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе"				
Общее микробное число	КОЕ/см ³	не более 50	0	0
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	отсутствие	0	0
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	отсутствие	0	0
Колифаги	БОЕ/100см ³	отсутствие	0	-
Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	определение в 50 дм ³	отсутствие	0	-
Производственная лаборатория МУП "Водоканал-Ревда"				
Запах, не более	балл	2	1	1
Привкус, не более	балл	2	2	1
Цветность	градусы	30	18,3	22,6
Мутность	ЕМФ	3,5	0,44	0,71
Остаточный хлор	мг/ дм ³		2,79	0,4
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/ дм ³	1000	55,2	-
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,0	0,228	-
Нефтепродукты (суммарно)	мг/ дм ³	0,1	< 0,017	-
Перманганатная окисляемость	мг/ дм ³	5,0	2,49	-
ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/ дм ³	0,5	0,024	-
Водородный показатель (рН)	ед.	6,0-9,0	7,33	-
Железо (суммарно)	мг/ дм ³	0,3	0,058	0,059
Марганец (суммарно)	мг/ дм ³	0,1	0,037	0,023
Нитриты	мг/ дм ³	3,0	0,003	-
Нитраты	мг/ дм ³	45,0	0,11	-
Аммоний-ион	мг/ дм ³	2,0	0,077	-
Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области "				
Хлороформ	мг/ дм ³	0,06	-	-
Удельная суммарная альфа-активность (Аб)	Бк/кг	0,2	-	-
Удельная суммарная бета-активность (Ав)	Бк/кг	1,0	-	-
Количество проб микробиологич./органолепт. и химич			24/799	18/36

Перечень показателей, методики выполнения измерений в соответствии с "Программой